

台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第 035 號

水質樣品檢驗報告

委託單位：仁美科技有限公司
 業別：*
 樣品基質：飲用水
 樣品編號：PD1022201
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣地點：新竹市埔頂路 (廚房)

專案編號：*
 採樣時間：96年01月26日10時50分
 收樣時間：96年01月26日12時03分
 報告日期：96年02月07日
 報告編號：PD/2007/10222A
 聯絡人：林蓮蔭

是否經認可	檢驗項目	檢驗值 (單位)	檢驗方法	飲用水水質標準
*	pH	7.3	NIEA W424.51A	6.0~8.5
*	砷	0.0007 (mg/L)	NIEA W434.53B	0.01 (mg/L)
*	氯鹽	4.28 (mg/L)	NIEA W415.52B	250 (mg/L)
*	色度	<5 (鉑鈷單位)	NIEA W201.51B	5 (鉑鈷單位)
*	鐵	ND<0.03 (mg/L)	NIEA W311.51B	0.3 (mg/L)
*	硝酸鹽氮	0.21 (mg/L)	NIEA W436.50C	10.0 (mg/L)
*	臭度	<1 (初嗅數)	NIEA W206.51C	3 (初嗅數)
*	總溶解固體	204 (mg/L)	NIEA W210.57A	500 (mg/L)
*	濁度	0.15 (NTU)	NIEA W219.52C	2 (NTU)
*	大腸桿菌群(備註 7.)	<1 (CFU/100mL)	NIEA E230.52B	6 (CFU/100mL)
*	汞(備註 7.)	ND<0.0004 (mg/L)	NIEA W330.52A	0.002 (mg/L)

備註：1.本報告共1頁。
 2.大腸桿菌群培養時間:01月27日10時00分至01月28日10時00分 大腸桿菌群培養基:LES-Endo agar
 大腸桿菌群培養溫度:35±1℃
 3.檢測項目有標示"*"者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 4.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。
 5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 6.未經認可項目，其參考方法如上表所示。
 7.大腸桿菌群、汞是委託台灣檢驗科技股份有限公司-高雄環保實驗室分析。
 8.報告編號 PD/2007/10222A 取代原本 PD/2007/10222。

聲明書

(一) 茲保證本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：戚觀成

實驗室主管：郭淑清

報告簽署人：

郭淑清 孫宏樑

實驗室
主任郭淑清



頁次(1/1)

This Test Report is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf or available on request and accessible at www.sgs.com. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues defined therein. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. 此報告是遵照本公司訂定之通用服務條款所製作發放，請注意此條款列印於背面，亦可在 www.sgs.com 中查閱。將本公司之義務、免責、管轄權聲明確規之。除非另有說明，此報告結果僅對檢驗之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。對本報告內容或外觀之任何未經授權之變更、偽造、竄改皆屬非法，違犯者將會被依法追訴。

TW 4431819