

亞太環境科技股份有限公司

行政院環保署認可證號：環署檢第00三號

台北縣新店市民權路88-3號4樓
 高雄市三民區灣興街39巷8號

TEL: 886-2-22189099

TEL: 886-7-392-8088

FAX: 886-2-22186989

FAX: 886-7-392-7054

附
本

飲用水檢驗報告

委託單位：仁美科技有限公司
 計畫名稱：
 業別/管制分類：飲用水水質標準/*
 採樣單位：亞太環境科技股份有限公司
 受驗單位：中興大學
 採樣地點：台中市南區國光路250號

採樣行程代碼：ECDW100115AE9
 報告編號：EC09900480 - DW002
 採樣時間：099年01月19日11:45
 收樣時間：099年01月20日08:00
 報告日期：099年02月09日
 檢驗室樣品編號：DW09900038-01
 樣品名稱：飲用水(生科系生科大樓3F)
 聯絡人：王淑慧

是否 經 許可	檢驗項目	測試單位	檢驗值	檢驗方法	標準值	方法偵測 極限(MDL)
*	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.53B	6	<1
*	色度	色度單位	2	NIEA W201.52B	5	-
*	臭度	初嗅數	1	NIEA W206.51C	3	-
*	總溶解固體	mg/L	188	NIEA W210.57A	500	-
*	濁度	NTU	0.15	NIEA W219.52C	2	-
*	鐵	mg/L	0.033	NIEA W311.51B	0.3	-
*	汞	mg/L	ND	NIEA W330.52A	0.002	0.00054
*	氯鹽	mg/L	5.2	NIEA W406.52C	250	-
*	硝酸鹽氮	mg/L	0.41	NIEA W417.51A	10.0	-
*	砷	mg/L	0.0013	NIEA W434.53B	0.01	-
	~以下空白~					

備 本報告共 1 頁，分離使用無效。
 註 1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告检测方法分析。
 2. 低於方法偵測極限之測定以“ND”(未檢出)表示，並於其後註明方法偵測極限值(MDL)。
 3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 4. 水中臭度於採樣後約26小時分析，其檢驗值僅供參考。
 5. 於99.02.09執行報告修正，修正紀錄編號為99013，修正後之報告編號EC09900480-DW002，
 而原報告編號EC09900480-DW001作廢無效。

聲 1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正誠實進行
 明 採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所
 書 為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造
 公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制
 裁。

負責人：馮嘉祺

檢驗室主任/報告簽署人：紀美智



檢驗室主任 紀美智